



**ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПРОКУРАТУРА
КУКМОРСКОГО РАЙОНА**

ул. Ленина, 40, г. Кукмор,
Республика Татарстан, 422110
(84364) 2 65 51, e-mail: Kuk.Prok@tatar.ru

Директору АНО «Центр
социальной помощи «Наз»
(«Ласка»)

Ахатовой Г.Р.

07.05.2020 № 02-08-03-2020

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
требований законодательства о
пожарной безопасности

Прокуратурой Кукморского района проведена проверка исполнения требований противопожарного законодательства в деятельности АНО «Центр социальной помощи «Наз» («Ласка») (далее-Учреждение).

В ходе проверки в деятельности Учреждения выявлены нарушения требований противопожарного законодательства, а именно:

- в помещении столовой у огнетушителя отсутствует раструб, тем самым не обеспечивается исправное состояние первичных средств пожаротушения, чем нарушены требования п. 478 Правил противопожарного режима в РФ;
- на путях эвакуации установлена вешалка, тем самым загроможден проход, чем нарушены требования п. 36 б) Правил противопожарного режима в РФ.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О пожарной безопасности» пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя Федеральный закон «О пожарной безопасности», принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Согласно ст. 34, 37 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2017 № 390 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации, постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 года № 18-7 приняты Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97 «Пожарная

безопасность зданий и сооружений», соблюдение которых согласно положениям ФЗ «О пожарной безопасности» является обязательным.

Выявленные в ходе проверки нарушения противопожарного законодательства создают непосредственную угрозу жизни и здоровью детей, что является недопустимым.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации»,


ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры, принять действенные меры по устранению допущенных нарушений законодательства в деятельности Учреждения, причин и условий, им способствующих и недопущению их впредь.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении Шакирзяновой Г.Р. к дисциплинарной ответственности.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить письменно в установленной законом месячный срок (с приложением фотоматериалов, подтверждающих устранение нарушений).

Прокурор района
старший советник юстиции



Р.Н. Шакиров